

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Выполнить систему автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями действующего законодательства (кабели и провода установки пожарной сигнализации выполнить с применением кабельной продукции отвечающей требованиям ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»).	п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.5 Свод правил СП 6.13.130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности", п. 6 табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».	30.09.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

  
Заместитель руководителя МБОУ ЧОК № 5  
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
 (подпись)

Государственный инспектор Зареченского округа  
 г. Тулы по пожарному надзору старший инспектор ОНД и ПР г. Тулы  
 (по Зареченскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской  
 области майор внутренней службы  
 Рябко Роман Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
 органа государственного пожарного надзора)

  
 (подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

29.09.2021 КИМ № 71220061000201132879

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Тульской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Зареченскому округу)**

300002, г. Тула, ул. Литейная, д. 24, тел.: (4872)47-23-59, эл. почта: ond-zarech@inbox.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

**вручается: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)  
«Центр образования №5»",**

**Во исполнение решения Врио главного государственного инспектора**

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

**Зареченского округа г. Тулы по пожарному надзору Врио начальника ОНД и ПР г.  
Тулы (по Зареченскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области  
майора внутренней службы Рябко Романа Юрьевича № 2 от 28.12.2021г. в период  
с «10» января 2022 г. по «21» января 2022 г.**

органа государственного пожарного надзора)

**проведено: Плановая выездная проверка**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

**в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заместитель  
директора МБОУ «Центр образования №5» Павлова Виктория Владимировна,  
заведующий хозяйством МБОУ «Центр образования №5» Власов Андрей  
Викторович**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить: